


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования

«Байкало-Кударинский дом детского творчества»
МО «Кабанский район» Республики Бурятия

2019 год

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Организации
Директор МАУДО «Байкало-Кударинский
ДДТ»
О.Ф.Скорикова
2019 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание, нежилое **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества»**
1.2. Адрес объекта: **671240 Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания: **2 этаж, 257,4 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка: **нет**
1.4. Год постройки здания: **1955 год**; год последнего капитального ремонта: **2007 г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего: 2019; капитального: -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район» Республики Бурятия; МАУ ДО «Байкало-Кударинский ДДТ»**
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление;**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация: **МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Кабанский район»**
(наименование)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **671200, Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Кирова 10, тел. 8(30138)41497**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление услуг по дополнительному образованию детей**
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 5 до 18 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **80 – 100 человек в день.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **остановка маршрутных автобусов с. Кудара, ул. Ленина**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **150 – 200 м**

3.2.2. время движения (пешком): **5 – 7 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, С), ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, С, Г)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается индивидуальное решение с ТСР
	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **Доступно полностью**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с собственником объекта ТО ФС Государственной статистики (Бурятстат)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20.02.2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации
 Директор МАУДО «Байкало-Кударинский
 ДДТ»
 О.Ф. Скорикова
 «07» 07 2019 г.



**Анкета
 (информация об объекте социальной инфраструктуры)
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание, нежилое Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район»
- 1.2. Адрес объекта: 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 2 этаж, 257,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания - 1955 год, год последнего капитального ремонта: 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 текущего 2019, капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район» Республики Бурятия, МАУ ДО «Байкало-Кударинский ДДТ»
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
 Оперативное управление,
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
 муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: МКУ «Районное управление образования» МО «Кабанский район»
 (наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 671200, республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Кирова 10, тел. 8(30138)41497

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
 (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление услуг по дополнительному образованию детей.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
 (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 5 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **80 – 100 человек в день.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет); **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МНГ)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **остановка маршрутных автобусов с. Кудара, ул. Ленина**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150 – 200 м**

3.2.2. время движения (пешком): **5-7 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**,

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания)* с учетом СП-59.13330.2016

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, С), ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, С, Г)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И** (О, Г, У), **ВНД** (К, С)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
	Все зоны и участки	

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласно _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации
 Директор МАУДО «Байкало-Кударинский
 ДДТ» 
 О.Ф. Скорикова
 «01» «07» 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

МО "Кабанский район" РБ
 (наименование территориального
 образования субъекта РФ)

« 01 » 07 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание, нежилое Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район»
- 1.2. Адрес объекта : Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - часть здания 2 этаж, 257,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка ; нет
- 1.4. Год постройки здания - 1955 год, год последнего капитального ремонта 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 текущего 2019, капитального _____
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район» Республики Бурятия; МАУ ДО «Байкало-Кударинский ДДТ»
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка маршрутных автобусов: с. Кудара, ул. Ленина.
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 – 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**,
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	2, 0	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)	28	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)	13, 14, 15, 18, 19, 20, 22	4, 5, 6, 7, 11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, Г, С)	23, 24, 25, 26	8, 9, 10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (Г, С), ДЧ-И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, С, Г)		12, 13, 14, 15

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Полностью доступно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 8 л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Глава-Руководитель администрации МО СП «Байкало-Кударинское» Трескин Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник ОСЗН Белоголов А.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель ВОС Неуступов Ю.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

Директор МАУ ДО «Байкало-Кударинский ДДТ Скорикова О.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название).

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район» Республики Бурятия,
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а».
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1	нет ограждения, входа	все	Вход на территорию должен иметь доступные для МНГ элементы информации на объекте. На путях движения МНГ не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствия для движения МНГ. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования Пешеходные пути на участке к	текущий

							объекту должны быть на одном уровне с проезжей частью. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 %, поперечный – 2 %.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	—	1, 15	нет тротуара	<i>К,О</i>	Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или устраивают съездами.	Текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	—	—	—	—	—	
1.4.	Пандус (наружный)	нет	—	—	—	—	—	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1	нет площадки для автостоянки и парковки, обозначенной специальным знаком и дорожной разметкой, нет знака для инвалидов	—	Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.	Капитальный

				1	Нет горизонтальной разметки стоянки		Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.	Капитальный
1.4	Общие требования к зоне	наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; наличие мест отдыха (рекомендуется).						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	нет	1	<i>Капитальный</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район», Республика Бурятия
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2,1	2	разная высота ступеней 0,14 и 0,19 м., облицовочная плитка на ступенях выщерблена	Все	Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается.	текущий
				2	лестница не оборудована поручнями	все	Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями.	не нуждается
				2	Нет контрастных и тактильных предупреждающих указателей	С	краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой; перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	текущий

2.2	Пандус (наружный)	есть	—	2	—	<i>Все</i>	Должен быть как минимум один вход, доступный для МГН. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций перед входом допускается проектировать пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м	текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	—	2	Нет навеса, водоотвода.	<i>все</i>	Входная площадка должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.	текущий
				2		<i>все</i>	В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура.	текущий
				2	2,15 *4,5	<i>Все</i>	Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.	текущий
2.4	Дверь (входная)	есть	—	2	полотно входной двери сплошное	<i>все</i>	Полотна наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола.	текущий
				2	ширина входной двери 1,4 м. Ширина рабочей створки составляет 0,70 м.	<i>все</i>	Дверные проемы для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	текущий
				2	Ручка неподвижная, скобообразная на наружной двери	<i>все</i>	На путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.	текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	—	2	нуждается в адаптации объекта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район», Республика Бурятия
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	28	3		все	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.	—
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3	боковые края ступеней, не примыкающие к стене не имеют бортиков;	О	ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без	не нуждается

							подступенка) не допускается.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		3			При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%).	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		3	нет	—	—	не нуждается
3.5 Дверь								
3.5.1	Дверь в помещение дома детского творчества	есть			входная одностворчатая шириной 1,0 м.	все	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	текущий
					контрастность двери и ручки		Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	

					Нет предупреждающей информации	С	Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению; - непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; - на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).	
3.5.2	дверь в учебные кабинеты				контрастность двери и ручки		Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	

					входная одностворчатые двери шириной 0,9 м, открывающаяся в коридор.	<i>все</i>	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.	текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Нет выхода эвакуации на втором этаже	<i>все</i>	Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.	организация альтернативн ой формы обслуживани я
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. при эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)	28	3	<i>капитальный ремонт, организация альтернативной формы обслуживания</i>

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Кабанского района,
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, 1
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	13, 14, 15,18, 19, 20, 22	4, 5, 6, 7, 11			Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена, ручка; санитарный прибор – пол, стена; стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п.) Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму,	—

							позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П- образных ручек.	
					нет усилителя звука		Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука.	
	Общие требования к зоне	есть				—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (К, С)	13, 14, 15,18, 19, 20, 22	4, 5, 6, 7, 11	<i>текущий, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное автономное учреждение «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район», Республика Бурятия
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	—	—	—	—	согласно ИПРА, создание универсальной туалетной кабины, освещение	капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	—	—	—	_____

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное автономное учреждение «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район», Республика Бурятия
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	—	—	—	—	—	—

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	—	—	—	—

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от
« ____ » _____ 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений:

Муниципальное автономное учреждение «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район», Республика Бурятия
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1 Туалетная комната								
5.1.2	Туалетная комната	есть	23, 24, 25, 26	8,9,10	нет системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным	все	Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной	капитальный

						сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	
				ширина входной и коридорной двери 0,9 м.		Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина двери - 0,9.	
				на входной двери для закрывания с внутри используется шпингалет		В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи.	
				размеры коридора 1,57 x 2,17, размеры туалетной комнаты 1,60x 1.00 (размер туалетной кабинки 1,32 x 0,82 м.)		Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2,	
				ширина двери туалетной кабинки 0.49 м.		Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина двери - 0,9.	
				нет пространства для размещения коляски рядом с унитазом. Нет оборудования для размещения ТСП. Остутствуют поручни		В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	
				раковина не имеет свободного пространства для		прилавок есть размеры	

					расположения ног колясочника			
					Смеситель барашкового типа кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой.		В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		—		—		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		—		—		
	Общие требования к зоне	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых. При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения. В общем расчетном числе кабин уборных в общественных зданиях доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных, и они должны быть открыты для всех посетителей. Число универсальных кабин следует принимать дополнительно из расчета одна универсальная кабина на 15 человек на креслах-колясках, но не менее одной. Универсальные кабины уборных следует предусматривать не далее 40 м от основной зоны оказания услуг на объекте или расположения рабочих мест инвалидов. В универсальной кабине вход следует проектировать автономным от других уборных, с учетом возможных гендерных различий сопровождающего лица и инвалида.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, Г, С)	23, 24, 25, 26	8, 9, 10	<i>нуждается</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение «Байкало-Кударинский дом детского творчества» МО «Кабанский район», Республика Бурятия
671240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 2 «а»
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Надписи выполнены не нормативно, указатели, пиктограммы не выполнены, нет предупредительной визуальной информации	ДП-В	Надписи: *размещение на высоте не более 160 см *высота прописных букв не менее 7,5 см *хорошая освещенность. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размером знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Указатели, пиктограмм:	

							размещены на высоте не более 200 см высота прописных букв не менее 7,5 см, хорошая освещенность. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):- на расстоянии 0,6 м до объекта информация;- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков)	
6.2	Акустические средства	нет			Нет информационной поддержки для инвалидов с проблемами слуха	ДП-В	Текстофоны (текстовые телефоны) звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильно предупреждающие и оповестительные знаки	ДП-В	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации;- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых	

							маячков)	
	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:- непрерывность информации, своевременно ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (Г, С), ДЧ-И (К, О, У)			<i>капитальный ремонт</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Фото 1



Фото 2



Фото 3



фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7




фото 8



фото 9



Фото 10




фото 11



фото 12



фото 13



фото 14